



**SOCIÉTÉ DE PATRIMOINE EAU ET ASSAINISSEMENT
EN MILIEUX URBAIN ET SEMI URBAIN (SP-EAU S.A.)**

RESULTAT DE L'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL N°04/2023/SP-EAU/DG/PRMP/DP/CGMP DU 28 SEPTEMBRE 2023 DE LA SOCIÉTÉ DE PATRIMOINE EAU ET ASSAINISSEMENT EN MILIEUX URBAIN ET SEMI-URBAIN (SP-EAU) RELATIF AUX TRAVAUX DE RÉALISATION DES OUVRAGES DE STOCKAGE, DE POSE DE RÉSEAUX D'ADDUCTION ET DE DISTRIBUTION, ET TRAVAUX CONNEXES POUR LES LOCALITÉS DE DAPAONG CINKASSÉ KORBONGOU ET TANDJOARÉ

N° d'ordre	SOUSSIONNAIRES	MONTANTS HT EN F CFA A L'OUVERTURE DES OFFRES	MONTANTS HT EN F CFA APRES CORRECTIONS	OBSERVATIONS
1	GROUPEMENT SNCE/E-HUB	14 995 928 346	-	Offre non conforme - Absence de Certification ISO 14001
2	RETEL SA	10 320 367 205	-	Offre non conforme: - Protection galvanique du type de tuyau en fonte ductile non conforme : 200 g/m ² proposé au lieu du revêtement zinc-aluminium de 400 g/m ² exigé dans le DAO
3	ANGELIQUE INTERNATIONAL LMT	14 347 123 573	14 332 634 091	Offre conforme
4	ZONGMEI ENGINEERING GROUP LIMITED	14 507 052 018,30	-	Offre non conforme - Personnels proposés non conformes
5	SARA GROUP	15 847 262 417	-	Offre non conforme - Expérience similaires non conformes; - Absence des Certifications ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001; - Conditions relatives à la qualification sureté non remplies; Personnels proposés non conformes
6	SOTRADEMA S.A	13 982 842 707	13 982 843 174	Offre conforme
7	ASI-BF SA	9 465 867 667	-	Offre non conforme - Absence de Certification ISO 45001
8	MONDIAL BULDING	16 575 544 268	-	Offre non conforme - Expériences similaires non conformes; - Certifications ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 non conformes ; - Conditions relatives à la qualification sureté non remplies; Personnels proposés non conformes
9	BUILDERS SA	16 397 385 436	-	Offre non conforme - Certifications ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 non conformes
10	GROUPEMENT TRAGEDEL / GGF SERVICES SARL	9 649 673 058	-	Offre non conforme: - Protection galvanique du type de tuyau en fonte ductile non conforme : 130 g/m ² proposé au lieu du revêtement zinc-aluminium de 400 g/m ² exigé dans le DAO

Attributaire provisoire : SOTRADEMA S.A, soumissionnaire dont l'offre a été jugée conforme, pour un montant hors taxes de Treize milliards neuf cent quatre-vingt-deux millions huit cent quarante-trois mille cent soixante-quatorze (13 982 843 174) francs CFA

Lomé, le 21 OCT 2024

La Personne Responsable
des Marchés Publics



Kwami Sefiamo DZINAKU